

Certificatieafspraak VBB-installaties

Betreft
2020-04 – Normering sprinklers voor de woonomgeving

datum
2 december 2020

Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema Leveren VBB-installaties heeft de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging (CvB Brand) positief geadviseerd over de volgende certificatieafspraak.

Onderwerp	Normering sprinklers voor de woonomgeving
Geharmoniseerde beoordeling	Het is toegestaan om het ontwerp en de levering van sprinklerinstallaties voor de woonomgeving te baseren op de norm NEN-EN 16925, inclusief Nationale Bijlage.
Onderbouwing	Het CCV-certificatieschema VBB-installaties schrijft in versie 4.0 voor ontwerp en levering van sprinklerinstallaties voor de woonomgeving de Nederlandse norm NEN 2077:2014 voor. Sinds het verschijnen van versie 4.0 is een Europese norm gepubliceerd voor sprinklerinstallaties voor de woonomgeving: NEN-EN 16925:2018, inclusief een Nationale Bijlage (NB) voor Nederland. NEN-EN 16925 is uitgebreider en moderner dan NEN 2077; de bepalingen van NEN 2077 zijn een deelverzameling. Gebruik van NEN 16925+NB betekent dat in ieder geval aan NEN 2077 is voldaan.
Advies van de CvB Brand	1 december 2020