

Competentiegebied – Rapporteur leidingonderzoek sprinklerinstallaties

T52.01

Competenties

52.1 – Kan rapporteren, op basis van het uitgevoerde leidingonderzoek

52.2 – Kan beoordelen of er sprake is van bedreiging van de nominale staat als gevolg van een geheel of gedeeltelijke verstopping of een lekkage.

52.3 – Heeft materiaalkennis van de sprinklerinstallaties toegepaste metalen en kent de meeste voorkomende vormen van corrosie.

Toetstermen

- Kan camerabeelden en filmopnames interpreteren.
- Kent de beperkingen van de toepassing van de visuele inspectie zoals:
 - Leidingonderzoek is een steekproef
 - Er bestaan geen eenduidige en uniforme afkeurcriteria.
- Kan de verschillende soorten vervuiling en/of verstopping herkennen.
- Weet wat de invloed is van de vervuiling op de (lokale) werking van de installatie.
- Kan met de resultaten van het onderzoek beschrijven welke mogelijke vervuiling van welke invloed zijn op de juiste werking van de sprinklerinstallatie.
- Kan noodzakelijk vervolgonderzoek en maatregelen omschrijven.
- Kan de bevindingen van het onderzoek vastleggen in een duidelijke rapportage tegen het niveau van de nominale status.